

报告编号： 03401-A2019CCC0304-3263651



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：利用已获证书结果模式

申请编号： A2019CCC0304-3263651

（任务编号）

产品名称： 交流接触器

型 号： CDC6-800

检测机构： 湖南电器检测所有限公司



样品名称： 交流接触器	委托人： 德力西电气（芜湖）有限公司
型号规格： CDC6-800	委托人地址： 安徽省芜湖市芜湖机械工业园
商 标： /	生产者： 德力西电气有限公司
样品数量： 1台	生产者地址： 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
样品来源： 企业送样	生产企业： 德力西电气有限公司
收样日期： 2019年12月6日	生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
完成日期： 2019年12月6日	

试验依据标准：原获证(母证书号:2019010304197581)产品依据GB/T14048.4-2010标准检验合格，经本单位对本次送样样品的核查，本次送样品与原获证(母证书号2019010304197581)产品描述、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CDC6-800, Us:AC: (110V, 50-60Hz), (127V, 50-60Hz), (220-230V, 50-60Hz), (380-400V, 50-60Hz), DC:110V、220V; Ith=800A;极数: 3P; AC-3: Ue:380V、660V, Ie:800A/486A, Pe:450kW/475kW 配用的辅助电路: (证书号: 2008010305285124):Ith:10A AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A; DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A

主检： **向东** 日期： 19.12.6
 审核： **薛正山** 日期： 19.12.6
 签发： **李斌** 日期： 19.12.6



备注：

利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	德力西电气有限公司	德力西电气（芜湖）有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
型号	CJX2sF-800	CDC6-800
母证书编号	2019010304197581	
母证书检测机构	湖南电器检测所有限公司	

说明：本试验报告引用编号为“03401-A2019CCC0304-3310572”的报告，仅修改了申请人名称、地址、型号，其余参数均一致。

