

报告编号： 03401-A2019CCC0304-3263647



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0983

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：利用已获证书结果模式

申请编号： A2019CCC0304-3263647

（任务编号）

产品名称： 交流接触器

型 号： CDC6-1450、CDC6-1700、CDC6-2100

检测机构： 湖南电器检测所有限公司



样品名称:	交流接触器	委托人:	德力西电气(芜湖)有限公司
型号规格:	CDC6-1450、CDC6-1700、 CDC6-2100	委托人地址:	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
商 标:	/	生产者:	德力西电气有限公司
样品数量:	3台	生产者地址:	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
样品来源:	企业送样	生产企业:	德力西电气有限公司
收样日期:	2019年12月6日	生产企业地址:	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
完成日期:	2019年12月6日		

试验依据标准: 原获证(母证书号:2019010304197579)产品依据GB/T14048.4-2010标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样样品与原获证(母证书号2019010304197579)产品描述、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDC6-1450、CDC6-1700、CDC6-2100
 Us:AC: (110V 50-60Hz), (127V 50-60Hz), (220-230V 50-60Hz), (380-400V 50-60Hz)
 Ie: AC-1=Ith:1450A/1700A/2100A; 极数: 3P;
 CDC6-1450:AC-1: Ue: 690V Ie: 1450A Pe:1430kW
 CDC6-1700:AC-1: Ue: 690V Ie: 1700A Pe:1650kW
 CDC6-2100:AC-1: Ue: 690V Ie: 2100A Pe:2050kW
 配用的辅助电路: (证书号: 2008010305285124):Ith:10A
 AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A; DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A

主检: **向东** 日期: 19.12.6
 审核: **薛卫山** 日期: 19.12.6
 签发: **李外** 日期: 19.12.6



备注:

利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	德力西电气有限公司	德力西电气(芜湖)有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
型号	CJX2sF-1450、CJX2sF-1700、CJX2sF-2100	CDC6-1450、CDC6-1700、CDC6-2100
母证书编号	2019010304197579	
母证书检测机构	湖南电器检测有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“03401-2019057A-S”的报告, 仅修改了申请人名称、地址、型号, 其余参数均一致。

母证号: 2019010304197579