



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0304-3292883
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6-630, CDC6-630N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器	委托人: 德力西电气有限公司
型 号: CDC6-630,CDC6-630N	委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
商 标: /	生产者: 德力西电气有限公司
样品数量: 22 台	生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
样品来源: 工厂送样	生产企业: 德力西电气有限公司
收样日期: 2019-11-25	生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
完成日期: 2019-12-25	

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDC6-630,CDC6-630N

Ui:1000V;Uimp:8kV;

Ith:800A;

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Ie:630A(AC220/230V,AC380/400V),462A(AC660/690V);

Us:AC48V,110V,127V,220V,220V/230V,240V,380V,380V/400V,415V,440V/50/60Hz,
DC48V,110V,220V,AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V,50/60Hz;

使用类别:AC-3,AC-4;极数:3P;

配用的辅助触头:挂装 FD6 两极或四极辅助触头组
(2008010305285124)

Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

主检: 朱文华

签名:

日期:

2020-03-02

审核: 姜 鑫

签名:

日期:

2020-03-02

签发: 陈 源

签名:

日期:

2020-03-02



备注:

1.变更情况: 见附页

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12B1586-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2002010304022837;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。