170008221380

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证
试验报告

□新申请 □变更 □监督 □复审 ■其他：利用已获证书结果模式

申请编号：A2019CCC0307-3390023

（任务编号）

产品名称：塑料外壳式断路器

型　　号：CDBH-125

检测机构：苏州电器科学研究院股份有限公司

样品名称：塑料外壳式断路器 型号：CDBH-125 商　　标：/ 样品数量：6 台 样品来源：工厂送样 收样日期：2020-01-07 完成日期：/	委托人：德力西(芜湖)网络科技有限公司 委托人地址：芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内） 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

试验结论：依据 GB/T14048.2-2008 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

CDBH-125
Ui:500V;Uimp:4kV;Ue:AC230V(1P,2P),AC400V(2P,3P,4P);
Ie:63A,80A,100A,125A;
过电流脱扣器类型:热磁式;
Ics:7.5kA;Icu:10kA;
使用类别:A;极数: 1P,2P,3P,4P;
适用于隔离.

主检：王　炜　　签名：王炜　　日期：2020-03-18	（检测机构名称：盖章） 2020年03月18日
审核：丁　娟　　签名：丁娟　　日期：2020-03-18	
签发：陈　源　　签名：陈源　　日期：2020-03-18	

备注：

1.此申请为利用已获证书结果模式变更申请
（母证书已变更，CCC 申请编号：A2018CCC0307-2865147）；
2.变更情况：见附页；
3.原 CCC 认可报告编号：03601-A-17B0458-S;
4.出具原试验报告的检测单位：苏州电器科学研究院股份有限公司；
5.原 CCC 证书编号：2017010307967413;
6. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。