



180008221885



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2019CCC0304-3359843

(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: CDEV1-150,CDEV1-200,CDEV1-250




检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 直流接触器 型号: CDEV1-150,CDEV1-200, CDEV1-250 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 3 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-12-05 完成日期: 2019-12-10	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 尼普顿电器(昆山)有限公司 生产企业地址: 江苏省昆山市千灯镇丰收北路58号8号房
--	--

试验结论: 原获证(2018010304043197)产品依据 GB/T 14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2018010304043197)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDEV1-150,CDEV1-200,CDEV1-250
 Ui: 1000V;
 Uimp:4kV;
 Ith:150A/200A/250A;
 使用类别:DC-1;
 Ue:DC500V;
 Ie:150A,200A,250A;
 Us:DC9-36V;
 1P;
 IP43 (接线端子除外)
 配用的辅助触头: (本体)
 1NO
 Ith:2A;
 DC-12:Ue/Ie:DC30V/2A

主检: 	日期: 2019-12-10
审核: 	日期: 2019-12-10
签发: 	日期: 2019-12-10



(检测机构名称、盖章)
2019年12月10日

备注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	尼普顿电器(昆山)有限公司	德力西电气有限公司
委托人地址	江苏省昆山市千灯镇丰收北路58号8号房	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
型号	NVR6V-150/200/250	CDEV1-150,CDEV1-200,CDEV1-250
母证书编号	2018010304043197	
母证书检测机构	上海电器设备检测所	

说明: 本试验报告引用编号为“00901-A2017CCC0304-2545811”的报告, 仅修改了委托人,生产者名称、地址, 直流接触器除型号命名不同外,其余参数均一致。