



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2019CCC0304-3359838

(任务编号)

产品名称: 直流接触器

型 号: CDEV2-100/150

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 直流接触器                  型号: CDEV2-100/150                  商 标: DELIXI ELECTRIC                  样品数量: 2 台                  样品来源: 工厂送样                  收样日期: 2019-12-05                  完成日期: 2019-12-10</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司                  委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区                  生产者: 德力西电气有限公司                  生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区                  生产企业: 尼普顿电器(昆山)有限公司                  生产企业地址: 江苏省昆山市千灯镇丰收北路58号8号房</p>	
<p>试验结论: 原获证(2017010304981780)产品依据 GB/T 14048.4-2010 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2017010304981780)产品, 产品描述一致、内部结构一致。</p>		
<p>本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:                  CDEV2-100/150                  Ui: 1000V;                  Uimp:4kV;                  Ith:100A/150A;                  使用类别:DC-1;                  Ue:DC750V;                  Ie:100A,150A;                  Us:DC12V,DC24V;                  1P;                  IP43 (接线端子除外)</p>		
主检: 	日期: 2019-12-10	 (检测机构名称、盖章) 2019年12月10日
审核: 	日期: 2019-12-10	
签发: 	日期: 2019-12-10	
备注:		
ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	尼普顿电器(昆山)有限公司	德力西电气有限公司
委托人地址	江苏省昆山市千灯镇丰收北路58号8号房	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
型号	NVR6-100/150	CDEV2-100/150
母证书编号	2017010304981780	
母证书检测机构	上海电器设备检测所	
<p>说明: 本试验报告引用编号为“00901-A2017CCC0304-2579066”的报告, 仅修改了委托人,生产者名称、地址, 直流接触器除型号命名不同外,其余参数均一致。</p>		