



180008221885



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: ODM

申请编号: A2019CCC0303-3359832

(任务编号)

产品名称: 直流继电器

型 号: CDEV2-300/400





检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



产品名称: 直流继电器 型号: CDEV2-300/400 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 2 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-12-05 完成日期: 2019-12-10	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 尼普顿电器(昆山)有限公司 生产企业地址: 江苏省昆山市千灯镇丰收北路 58 号 8 号房
---	--

试验结论: 原获证(2016010303853010)产品依据 GB/T 14048.5-2017 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2016010303853010)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 CDEV2-300/400  
 Ui: 1000V;  
 Uimp:4kV;  
 Ith:CDEV2-300:315A,CDEV2-400:400A;  
 DC-12:Ue/Ie:CDEV2-300:600V/300A,CDEV2-400:600V/400A;  
 Us:12VDC,24VDC,48VDC;  
 IP65 (接线端子除外)

主检:  日期: 2019-12-10	 (检测机构名称、盖章) 2019年12月10日
审核:  日期: 2019-12-10	
签发:  日期: 2019-12-10	

备注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人名称	尼普顿电器(昆山)有限公司	德力西电气有限公司
委托人地址	江苏省昆山市千灯镇丰收北路 58 号 8 号房	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
型号	NVR6-300/400	CDEV2-300/400
母证书编号	2016010303853010	
母证书检测机构	上海电器设备检测所	

说明: 本试验报告引用编号为“00901-A2017CCC0303-2775024”的报告, 仅修改了委托人,生产者名称、地址, 直流继电器除型号命名不同外,其余参数均一致。