



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1145

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC012030-473654
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: CDW6i-2000H,CDW6i-2000H/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



<p>产品名称: 万能式断路器 型号: CDW6i-2000H, CDW6i-2000H/4 商 标: DELIXI ELECTRIC 样品数量: 1 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2020-03-06 完成日期: 2020-03-24</p>	<p>委托人: 德力西(芜湖)网络科技有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内) 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
---	---

试验结论: 原获证(2019010307256468)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2019010307256468)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 见附页

主检: 庄晓丽	日期: 2020.03.24
审核: 何吉福	日期: 2020.03.24
签发: 魏秋媛	日期: 2020.03.24



备注:

利用已获证书结果模式认证	母证书	利用已获证书结果模式申请
委托人名称	德力西电气有限公司	德力西(芜湖)网络科技有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)
型号	CDW3-2000H,CDW3-2000H/4	CDW6i-2000H,CDW6i-2000H/4
母证书编号	2019010307256468	
母证书检测机构	上海电器设备检测所有限公司	
说明: 本试验报告引用编号为“00901-A2019CCC0307-3308681”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 万能式断路器除型号命名不同外, 其余参数均一致。		