



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1145

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC012030-473658  
(任务编号)

产品名称: 万能式断路器

型 号: CDW6i-2500H,CDW6i-2500H/4

检测机构: 上海电器设备检测所有限公司



|   |   |
|---|---|
| <p>产品名称: 万能式断路器<br/>                 型号: CDW6i-2500H,<br/>                 CDW6i-2500H/4<br/>                 商 标: DELIXI ELECTRIC<br/>                 样品数量: 1 台<br/>                 样品来源: 工厂送样<br/>                 收样日期: 2020-03-06<br/>                 完成日期: 2020-03-24</p> | <p>委托人: 德力西(芜湖)网络科技有限公司<br/>                 委托人地址: 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内)<br/>                 生产者: 德力西电气有限公司<br/>                 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区<br/>                 生产企业: 德力西电气有限公司<br/>                 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> |
|---|---|

试验结论: 原获证(2019010307264556)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格, 经本单位对本次送样样品的核查, 本次送样品与原获证(2019010307264556)产品, 产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:  
 见附页

|         |                |
|---------|----------------|
| 主检: 庄晓丽 | 日期: 2020.03.24 |
| 审核: 傅吉福 | 日期: 2020.03.24 |
| 签发: 魏秋媛 | 日期: 2020.03.24 |



备注:

| 利用已获证书结果模式认证  | 母证书                      | 利用已获证书结果模式申请                    |
|---|--------------------------|---------------------------------|
| 委托人名称   | 德力西电气有限公司                | 德力西(芜湖)网络科技有限公司                 |
| 委托人地址   | 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区      | 安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区(德力西电气(芜湖)有限公司内) |
| 型号  | CDW3-2500H, CDW3-2500H/4 | CDW6i-2500H, CDW6i-2500H/4      |
| 母证书编号   | 2019010307264556         |                                 |
| 母证书检测机构   | 上海电器设备检测所有限公司            |                                 |
| 说明: 本试验报告引用编号为“00901-A2019CCC0307-3308687”的报告, 仅修改了委托人名称、地址, 万能式断路器除型号命名不同外, 其余参数均一致。 |                          |                                 |