



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2018CCC0206-2877072
(任务编号)

产品名称: 明装式配电箱 (箱体)

型 号: CDEN6-8M、CDEN6-12M、CDEN6-16M、CDEN6-20M、
CDEN6-24M、CDEN6-32M、CDEN6-40M、CDEN6-8MT、
CDEN6-12MT、CDEN6-16MT、CDEN6-20MT、
CDEN6-24MT、CDEN6-32MT、CDEN6-40MT IP30



检测机构: 浙江方圆检测集团股份有限公司



安全型式试验报告

申请编号：A2018CCC0206-2877072 (任务编号) 样品名称：明装式配电箱（箱体） 型号规格：CDEN6-8M IP30 商 标：/ 样品数量：3只 样品生产序号：/ 收样日期：2018.5.7 样品来源：客户送样 抽样通知书编号：/	委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
---	--

试验依据标准：
 GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》
 GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 本次主检样品为 CDEN6-8M IP30，覆盖 CDEN6-12M、CDEN6-16M、CDEN6-20M、CDEN6-24M、CDEN6-32M、CDEN6-40M、CDEN6-8MT、CDEN6-12MT、CDEN6-16MT、CDEN6-20MT、CDEN6-24MT、CDEN6-32MT、CDEN6-40MT IP30 样品。
 覆盖样品送检数量各为3只。

主检：陈小辉 签名：  日期：2018.6.4	 浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) 2018年6月4日 检测专用章
审核：张秋声 签名：  日期：2018.6.4	
签发：徐建楚 签名：  日期：2018.6.4	

备注

本报告为证书 2013010206626555 的变更确认试验报告，本次除进行标准换版、增加外壳材料型号、变更铜端子部分供应商外，其余均未变更。

本报告应与原型式试验报告（005-CG2013-4608）和变更确认报告（00501-CG2014-3877-S）同时使用方才有效，单独使用无效。

对主检样品进行了第8、12、13、15、20章，对覆盖样品均进行了8、12章试验。