



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0116

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0206-2877101  
(任务编号)

产品名称：暗装式配电箱(箱体)

型 号：CDXMR-20、CDXMR-6、CDXMR-8、  
CDXMR-10、CDXMR-12、CDXMR-14、  
CDXMR-16、CDXMR-18 IP30



检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司



# 安全型式试验报告

<p>申请编号：A2018CCC0206-2877101 (任务编号) 样品名称：暗装式配电箱(箱体) 型号规格：CDXMR-20 IP30 商 标：/ 样品数量：3只 样品生产序号：/ 收样日期：2018.5.7 样品来源：客户送样 抽样通知书编号：/</p>	<p>委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区  生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p>
<p>试验依据标准： GB/T 17466.1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》 GB/T 17466.24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》</p>	
<p>试验结论：合格</p>	
<p>本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明： 本次主检样品为 CDXMR-20 IP30，覆盖 CDXMR-6、CDXMR-8、CDXMR-10、CDXMR-12、CDXMR-14、CDXMR-16、CDXMR-18 IP30 样品。 覆盖样品送检数量均各为3只。</p>	
<p>主检：赵建杰 签名：  日期：2018.6.4</p>	<p style="text-align: center;">浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) 2018年6月4日</p>
<p>审核：张秋声 签名：  日期：2018.6.4</p>	
<p>签发：徐建楚 签名：  日期：2018.6.4</p>	
<p>备注</p>	<p>本报告为证书 2012010206569095 的变更确认试验报告，本次除进行标准换版、变更外壳材料供应商、变更接线柱材料供应商、增加塑料端子材料供应商、变更面板材料供应商外，其余均未变更。 本报告应与原型式试验报告（005-CG2012-6455-S）同时使用方才有效，单独使用无效。 对主检样品进行了第8、12、13、15、16、18章试验。对其余覆盖样品均进行了第8、12章试验。</p>