



161100110161



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0116

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2018CCC0206-2877081

(任务编号)

产品名称：明装式配电箱（箱体）

型 号：JXF-5040/20 IP43

(覆盖样品型号详见样品说明及描述页)



检测机构：浙江方圆检测集团股份有限公司




安全型式试验报告

| | |
|--|--|
| 申请编号：A2018CCC0206-2877081 (任务编号) 样品名称：明装式配电箱 (箱体) 型号规格：JXF-5040/20 IP43 商 标：/ 样品数量：3 只 样品生产序号：/ 收样日期：2018. 5. 7 样品来源：客户送样 抽样通知书编号：/ | 委托人：德力西电气有限公司 委托人地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产者：德力西电气有限公司 生产者地址：乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 生产企业：德力西电气有限公司 生产企业地址：浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
|--|--|

试验依据标准：
 GB/T 17466. 1-2008 《家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》
 GB/T 17466. 24-2017 《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其它电源功耗电器的外壳的特殊要求》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
 本次主检样品为 JXF-5040/20 IP43，覆盖 JXF-2520/14、JXF-3025/14、JXF-3025/18、JXF-3030/14、JXF-3030/18、JXF-4030/14、JXF-4030/20、JXF-5040/14、JXF-5040/25、JXF-6040/14、JXF-6040/20、JXF-6040/25、JXF-6050/14、JXF-6050/20、JXF-6050/25、JXF-7050/16、JXF-7050/20、JXF-7050/25、JXF-8060/20、JXF-8060/25、JXF-10080/20、JXF-10080/25、JXF-10080/30 IP43 样品。
 覆盖样品送检数量均各为 3 只。

| | |
|--|--|
| 主检：赵建杰 签名：  日期：2018. 6. 4 |  浙江方圆检测集团股份有限公司 (盖章) 2018年6月4日 检测专用章 |
| 审核：张秋声 签名：  日期：2018. 6. 4 | |
| 签发：徐建楚 签名：  日期：2018. 6. 4 | |

备注

本报告为证书 2012010206569094 的变更确认试验报告，本次除进行标准换版、变更外壳材料供应商外，其余均未变更。

本报告应与原型式试验报告 (005-CG2012-6456-S) 同时使用方才有效，单独使用无效。

对主检样品进行了第 8、12、13、15 章试验。对其余覆盖样品均进行了第 8、12 章试验。