



# 产品认证证书

证书编号：CQC20012244736

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

DZ47L1E; Uimp: 4kV; Ui: 500V; Ue: AC230V (2P)、AC400V (4P); In: 10A、16A、20A、25A、32A、40A、63A; I $\Delta$ n: 30mA/AC型; 电子式; I $\Delta$ m: 500A(In: 10A~40A)、630A(In: 63A); I $\Delta$ m: 500A(In: 10A~40A)、630A(In: 63A); Inc: 6000A; I $\Delta$ c: 6000A; 极数: 2P、4P;

## 产品标准和技术要求

GB/T16916.1-2014, GB/T16916.22-2008

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2025年04月27日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>