





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012253507

纸 号:

CDW9-2000H, CDW9-2000H/4;

$U_{imp}$ :12kV;  $U_i$ :1000V;

$U_e$ : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;

$I_n$ : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A;

过电流脱扣器类型:电子式;

$I_{cs}=I_{cu}$ : 80kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

55kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

$I_{cw}$ : 65kA/1s (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

55kA/1s (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

使用类别:B;

极数:3P, 4P; 适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

