



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012253516

纸 号:

CDW9-3200H, CDW9-3200H/4;

额定绝缘电压(U_i): 1000V;

额定冲击耐受电压(U_{imp}): 12kV;

额定工作电压(U_e): AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;

额定电流(I_n): 2000A, 2500A, 3200A;

过电流脱扣器类型: 电子式;

I_{cs} : 85kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

70kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

I_{cu} : 100kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

70kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

I_{cw} : 85kA/1s (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

70kA/1s (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

使用类别: B;

极数: 3P, 4P; 适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆 楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC20012253516

纸 号:

配用的辅助触头(4NO4NC): Ith: 6A;

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>