



产品认证证书

证书编号：CQC20012253514

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

万能式断路器
CDW9-2500H, CDW9-2500H/4; 参数详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月29日 有效期至：2024年12月26日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012253514

纸 号:

CDW9-2500H, CDW9-2500H/4;

U_{imp} :12kV; U_i :1000V;

U_e : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;

I_n : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型:电子式;

I_{cs} : 85kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

70kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

I_{cu} : 100kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

70kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

I_{cw} : 85kA/1s (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

70kA/1s (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

使用类别:B;

极数:3P, 4P; 适用于隔离; 适用频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO4NC): I_{th} : 6A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC20012253514

纸 号:

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>