



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 2 页

证书编号: CQC20012253508

纸 号:

CDW9-2500N, CDW9-2500N/4;

U_{imp} :12kV; U_i :1000V;

U_e : AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V,

AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V;

I_n : 630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A;

过电流脱扣器类型:电子式;

I_{cs} : 65kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

65kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

I_{cu} : 80kA (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

65kA (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

I_{cw} : 65kA/1s (AC220V/230V/240V, AC380V/400V/415V),

65kA/1s (AC440V/480V/500V/525V/550V, AC660V/690V);

使用类别:B;

极数:3P, 4P; 适用于隔离; 额定频率: 50/60Hz;

配用的辅助触头(4NO4NC): I_{th} : 6A;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC20012253508

纸 号:

AC-15: Ue/Ie: AC400V/0.9A, AC230V/1.5A;

DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.27A, DC110V/0.55A;

符合附录 N 的电子附件:

分励脱扣器 MX: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz, DC110V, DC220V;

欠压脱扣器 MN: AC220/230V 50/60Hz, AC380/400V 50/60Hz;

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>