



产品认证证书

证书编号：CQC2002010307022093

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

DZ20Y-630,DZ20J-630,DZ20wY-630,DZ20wJ-630,DZ20Y-630T; Ui:690V;Uimp:8kV;Ue:AC380V; Ie:400A,500A,630A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:23kA(Y型),25kA(J型); Icu:30kA(Y型),50kA(J型); 使用类别:A类;极数:3P,4P; 配用的辅助触头(2NO2NC):Ui:380V;Uimp:4kV;Ith:3A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/3A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010307022093

纸号：

型号的解释：

DZ 20 □ □ - 630 □ / □ □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

- ① 塑料外壳式断路器
- ② 设计序号
- ③ 手柄代号 (w: 黄色; 无代号: 黑色)
- ④ 短路分断能力级别 (Y: 一般型, J: 较高型)
- ⑤ 壳架等级的最大额定电流
- ⑥ 上盖材料 (T: 透明盖, 无代号: 非透明盖)
- ⑦ 极数 (3: 三极, 4: 四极)
- ⑧ 脱扣器方式及附件代号 (见表 1)
- ⑨ 用途代号 (无代号: 配电保护用, 2: 电动机起动保护用)
- ⑩ 操作方式 (无代号: 手柄直接操作, D: 电动操作, Z: 转动手柄操作)

表 1

附件名称		无附件	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器 辅助触头	分励脱扣器 欠压脱扣器	二组 辅助触头	欠压脱扣器 辅助触头
代号	电磁脱扣器	200	210	220	230	240	250	260	270
	热磁脱扣器	300	310	320	330	340	350	360	370

附件名称		报警触头	分励脱扣器 报警触头	辅助触头 报警触头	欠压脱扣器 报警触头	分励脱扣器 辅助触头 报警触头	二组辅助触头 报警触头	欠压脱扣器 辅助触头 报警触头
代号	电磁脱扣器	208	218	228	238	248	268	278
	热磁脱扣器	308	318	328	338	348	368	378

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>