



# 产品认证证书

证书编号：CQC20012260732

## 申请人名称及地址

德力西集团有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦)

## 制造商名称及地址

德力西集团有限公司  
浙江省乐清市柳市镇柳青路1号(德力西大厦)

## 生产企业名称及地址

德力西集团有限公司(V025650)  
浙江省乐清市柳市镇大桥路165号

## 产品名称和系列、规格、型号

熔断器式隔离器

CDPV2-32; Ue: DC1500V; Ui: 1500V; Uimp: 8kV; Ith=Ie: 20A, 32A; Iq: 33kA (20A),  
20kA (32A); 使用类别: DC-20B, DC-PV0; 极数: 1P; 防护等级: IP20;

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年08月11日 有效期至：2025年08月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>