



# 产品认证证书

证书编号：CQC2017010304016769

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

乐清市万联电器有限公司 (V029118)  
浙江省乐清市北白象镇小方村

## 产品名称和系列、规格、型号

家用接触器

CDCH6i40, CDCH6i63; Ui: 500V; Ith: 63A; Uimp: 4kV;  
Ue: AC250V(1P, 2P), AC400V(3P, 4P); Ie: 40A, 63A; Us: AC24V, AC230V; 使用类别: AC-7a; 1P, 2P, 3P, 4P

## 产品标准和技术要求

GB/T17885-2016

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462143-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月14日 有效期至：2023年08月30日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>