



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： A2020CCC0304-3425237

(任务编号)

产品名称： 家用接触器

型 号： CDCH6i40、CDCH6i63


检测机构： 浙江省机电产品质量检测所





| | |
|--|--|
| <p>产品名称: 家用接触器</p> <p>型号: CDCH6i40、CDCH6i63</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 4</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2020-03-17</p> <p>完成日期: 2020-03-23</p> | <p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 乐清市万联电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 乐清市北白象镇小方村</p> |
|--|--|

试验结论:原获证(2013010304659918)产品依据 GB/T 17885-2016 标准检验合格,经本单位对本次送样样品的核查,本次送样品与原获证(2013010304659918)产品,产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDCH6i40、CDCH6i63; Ui: 500V; Ith: 63A; Uimp: 4kV; Ue: AC250V(1P、2P)、AC400V(3P、4P); Ie: 40A, 63A; Us: AC24V、AC230V; 使用类别: AC-7a; 1P, 2P, 3P, 4P; 外壳防护等级: IP20

主检: 高云燕 签名:  日期: 2020-03-24

审核: 蔡益州 签名:  日期: 2020-03-24

签发: 杜 量 签名:  日期: 2020-03-25



| | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 备注 | 变更信息 | | |
| | | 变更前 | 变更后 |
| | [10]原认证委托人的名称和地址更改 | 德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| | [11]原生产者(制造商)的名称和地址变更 | 乐清市万联电器有限公司 乐清市北白象镇小方村 | 德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区 |
| | 原 3C 变更证书编号 | 2013010304659918 | |
| | 原 3C ODM 证书编号 | 2017010304016769 | |
| | 已获证型号规格 | 见 P5 页 5 产品认证情况 | |
| | 原 3C 变更证书检测机构/报告编号 | 浙江省机电产品质量检测所 | C-06801-1C162117 |
| | 原 3C ODM 证书检测机构/报告编号 | | C-06801-1C171719 |
| | 说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效 | | |