



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

国家强制性产品认证

试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号：A2020CCC0304-3425240

(任务编号)

产品名称：家用接触器

型 号：CDCH6i16、CDCH6i20、CDCH6i25





检测机构：浙江省机电产品质量检测所



<p>产品名称: 家用接触器</p> <p>型 号: CDCH6i16、CDCH6i20、CDCH6i25</p> <p>商 标: /</p> <p>样品数量: 4</p> <p>样品来源: 企业送样</p> <p>收样日期: 2020-03-17</p> <p>完成日期: 2020-03-23</p>	<p>委托人: 德力西电气有限公司</p> <p>委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产者(制造商): 德力西电气有限公司</p> <p>生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区</p> <p>生产企业: 乐清市万联电器有限公司</p> <p>生产企业地址: 乐清市北白象镇小方村</p>
--	--

试验结论:原获证(2013010304660845)产品依据 GB/T 17885-2016 标准检验合格,经本单位对本次送样样品的核查,本次送样品与原获证(2013010304660845)产品,产品描述一致、内部结构一致。

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDCH6i16、CDCH6i20、CDCH6i25; Ui: 500V; Ith: 25A; Uimp: 4kV; Ue: AC250V(1P、2P)、AC400V(3P、4P); Ie: 16A、20A、25A; Us: AC24V、AC230V; 使用类别: AC-7a; 1P、2P、3P、4P; 外壳防护等级: IP20

<p>主检: 高云燕 签名:  日期: 2020-03-24</p>	 <p>浙江省机电产品质量检测所 检验检测专用章</p>
<p>审核: 蔡益州 签名:  日期: 2020-03-24</p>	
<p>签发: 杜 量 签名:  日期: 2020-03-25</p>	

浙江省机电产品质量检测所
2020年03月25日

备注	变更信息	变更前	变更后	
	[10]原认证委托人的名称和地址更改	德力西电气(芜湖)有限公司 安徽省芜湖市芜湖机械工业园	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	
	[11]原生产者(制造商)的名称和地址变更	乐清市万联电器有限公司 乐清市北白象镇小方村	德力西电气有限公司 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	
	原 3C 变更证书编号	2013010304660845		
	原 3C ODM 证书编号	2017010304016766		
	已获证型号规格	见 P5 页 5 产品认证情况		
	原 3C 变更证书检测机构/报告编号	浙江省机电产品质量检测所	C-06801-1C162118	
	原 3C ODM 证书检测机构/报告编号		C-06801-1C171718	
	说明: 此确认试验报告与原试验报告合并使用方可有效			