





# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号：CQC20012250240

纸 号：

CDM9i-800F、CDM9i-800N、CDM9i-800H; Ue: AC400V/415V(F、N、H)、AC690V(N); 型号解释详见附件;  
Ui: 800V; Uimp: 8kV; In: 630A、700A、800A; F 型: Icu: 50kA、Ics: 35kA(AC400V/415V); N 型:  
Icu: 70kA、Ics: 50kA(AC400V/415V); Icu: 30kA、Ics: 20kA(AC690V); H 型: Icu: 100kA、Ics:  
75kA; 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式; 使用类别: A 类; 极数: 3P(三个保护极, 适用于隔离用)、  
4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用; B: 三个保护极, N 极可开闭, 适用于隔离用);  
配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/  
Ie: 0.15A; 符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-800; Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、  
AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>





# 产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC20012250240

纸 号：

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28		
欠压	30		
分励+辅助	40		

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>