



# 产品认证证书

证书编号：CQC20012249815

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司(V025026)  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器  
CDM9i-63H; 参数详见附件

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年06月02日 有效期至：2024年12月19日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0285986



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC20012249815

纸 号: 285986

CDM9i-63H;

$U_i$ : 800V;  $U_{imp}$ : 8kV;

$U_e$ : AC400V/415V;

$I_n$ : 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

$I_{cs}$ : 35kA;  $I_{cu}$ : 50kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警不脱扣; 使用类别: A类;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、

4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用);

B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC;  $I_{th}$ : 3A;

AC-15:  $U_e$ : AC400V/  $I_e$ : 1.5A;

DC-13:  $U_e$ : DC220V/ $I_e$ : 0.15A;

符合附录N的电子附件: 电动操作机构;

型号: CD2-100/125 (大);  $U_s$ : DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;

频率适用于: 50/60Hz;

型号的解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆杨



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 1 页 共 3 页

证书编号: CQC20012249815

纸 号: 285986

CDM9i-63H;

Ui: 800V; Uimp: 8kV;

Ue: AC400V/415V;

In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A;

Ics: 35kA; Icu: 50kA;

过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警不脱扣; 使用类别: A类;

极数: 3P (三个保护极, 适用于隔离用)、

4P(A:三个保护极, 带不可开断中性线, 不适用隔离用;

B: 三个保护极, N极可开闭, 适用于隔离用);

配用的辅助触头: 1N01NC, 2N02NC; Ith: 3A;

AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A;

DC-13: Ue: DC220V/Ie: 0.15A;

符合附录 N 的电子附件: 电动操作机构;

型号: CD2-100/125 (大); Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V;

频率适用于: 50/60Hz;

型号的解释:

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: \_\_\_\_\_

陆 楠



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 2 页 共 3 页

证书编号：CQC20012249815

纸 号：285986

<u>CD</u>	<u>M</u>	<u>9i</u>	<u>63</u>	<u>□</u>	/	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	<u>□</u>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

- (1) 企业专用代号 (德力西)
- (2) 塑料外壳式断路器
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 分断能力级别: H
- (6) 极数: 3-3P,4-4P
- (7) 脱扣方式: 2-单磁脱扣; 3-热磁脱扣
- (8) 产品附件: 见表 1
- (9) 保护类型: 无代号-配电保护; 2-电动机起动保护
- (10) A-三个保护极, 带不可开闭中性线; B-三个保护极, N 极可开闭
- (11) 扩展功能: 无代号-无此功能; I-过载报警不脱扣
- (12) 操作方式: 无代号-手柄操作; P-电操机构; Z-旋转手操

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>



# 产品认证证书

附 录

第 3 页 共 3 页

证书编号：CQC20012249815

纸 号：285986

表 1

附件名称	附件代号	附件名称	附件代号
无附件	00	分励+辅助+报警	48
报警	08	分励+欠压	50
分励	10	辅助+辅助	60
分励+报警	18	辅助+辅助+报警	68
辅助	20	欠压+辅助	70
辅助+报警	28	欠压+辅助+报警	78
欠压	30		
欠压+报警	38		
分励+辅助	40		

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任：\_\_\_\_\_

陆梅



## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>