



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0483

CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他: 利用已获证书结果模式

申请编号: V2020CQC012030-536239
(任务编号)

产品名称: 塑料外壳式断路器

型 号: CDM9i-100N、CDM9i-100R




检测机构: 浙江省机电产品质量检测所有限公司



产品名称: 塑料外壳式断路器 型号: CDM9i-100N、 CDM9i-100R 数量: 4 收样日期: 2020-04-26 完成日期: 2020-05-20 样品来源: 企业送样	委托人: 德力西电气(芜湖)有限公司 委托人地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业园 生产者(制造商): 德力西电气有限公司 生产者(制造商)地址: 浙江省乐清市柳市镇 德力西高科技工业园区 生产企业: 德力西电气(芜湖)有限公司 生产企业地址: 安徽省芜湖市芜湖机械工业 园
--	--

试验结论:原获证(2019010307260517)产品依据 GB/T 14048.2-2008 标准检验合格,经本单位对本次送样样品的核查,本次送样品与原获证(2019010307260517)产品,产品描述一致、内部结构一致。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:
 CDM9i-100N、CDM9i-100R Ue: AC400V/415V (N、R型)、690V (N型); Ui: AC800V; Uimp: 8kV; In: 16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A; N型: Ics: 35kA、Icu: 50kA(AC400V/415V)、Ics=Icu: 8kA(AC690V); R型: Ics: 50kA、Icu: 70kA (AC400V/415V); 过电流脱扣器类型: 热磁式、单磁式、过载报警不脱扣; 使用类别: A类; 极数: 3P(三个保护极,适用于隔离用)、4P(A:三个保护极,带不可开断中性线,不适用隔离用; B:三个保护极, N极可开闭,适用于隔离用); 配用的辅助触头: 1NO1NC, 2NO2NC; Ith: 3A; AC-15: Ue: AC400V/ Ie: 1.5A; DC-13: Ue: DC220V/ Ie: 0.15A; 符合附录N的电子附件: 电动操作机构; 型号: CD2-100/125(大); Us: DC24V、DC110V、DC220V/AC230V、AC400V; 频率适用于: 50/60Hz

主检: 龙玺 签名:  日期: 2020-05-20
 审核: 傅炳 签名:  日期: 2020-05-21
 签发: 杜量 签名:  日期: 2020-05-22


 浙江省机电产品质量检测所
 检验专用章
 2020年05月22日

备注:

ODM 认证	母证书	ODM 申请
委托人	德力西电气有限公司	德力西电气(芜湖)有限公司
委托人地址	浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区	安徽省芜湖市芜湖机械工业园
型号	CDM6i-100M、CDM6i-100S、 CDMU-100M、CDMU-100S	CDM9i-100N、CDM9i-100R
母证书编号	2019010307260517	
母证书检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司	

说明: 本试验报告引用编号为“C-06801-1C200339”的报告,仅修改了委托人、委托人地址,产品除型号命名不同外,仅针对“CDM6i-100M、CDM6i-100S”进行认证,其余参数均一致。