



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1020

# 国家强制性产品认证

## 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2019CCC0304-3292885  
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6-500,CDC6-500N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 样品名称: 交流接触器             | 委托人: 德力西电气有限公司                  |
| 型 号: CDC6-500,CDC6-500N | 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技<br>工业园区  |
| 商 标: /                  | 生产者: 德力西电气有限公司                  |
| 样品数量: 22 台              | 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技<br>工业园区  |
| 样品来源: 工厂送样              | 生产企业: 德力西电气有限公司                 |
| 收样日期: 2019-11-25        | 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技<br>工业园区 |
| 完成日期: 2019-12-25        |                                 |

试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

CDC6-500,CDC6-500N

Ui:1000V;Uimp:8kV;

Ith:630A;

Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V;

Ie:500A(AC220/230V,AC380/400V),353A(AC660/690V);

Us:AC36V,48V,110V,127V,220V,220V/230V,240V,380V,380V/400V,415V, 440V/50/60Hz;

DC48V,110V,220V,AC/DC48-132V, 50/60Hz;AC/DC100-250V,50/60Hz;

使用类别:AC-3,AC-4; 极数:3P;


配用的辅助触头:可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组

(2008010305285124)


Ith:10A;Ui:690V; Uimp:6kV;

AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.

主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-03-02

审核: 尤雪元 签名:  日期: 2020-03-02

签发: 陈 源 签名:  日期: 2020-03-02



(检测机构名称 盖章)

2020年 03月02日

备注:

- 1.变更情况: 见附页
- 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12B1585-S;
- 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;
- 4.原 CCC 证书编号: 2002010304022836;
- 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。