



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:


申请编号: A2019CCC0304-3292888
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6-400, CDC6-400N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CDC6-400, CDC6-400N 商 标: / 样品数量: 21 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-11-25 完成日期: 2019-12-16	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDC6-400, CDC6-400N Ui:1000V;Uimp:8kV; Ith: 450A; Ue/Ie: AC220/230V/400A, AC380/400V/400A, AC660/690V/303A; Us: AC36V, 48V, 110V, 127V, 220V, 220V/230V, 240V, 380V, 380V/400V, 415V, 440V/50/60Hz; DC110V, 220V, AC/DC48-132V, 50/60Hz; AC/DC100-250V, 50/60Hz; 使用类别: AC-3, AC-4; 极数: 3P; 配用的辅助触头: 产品本体不带辅助触头, 可挂装 FD6 两极或四极辅助触头组 (2008010305285124) Ith: 10A; Ui: 690V; Uimp: 6kV; AC-15: Ue/Ie: AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2019-12-31	 (检测机构名称: 盖章) 2019 年 12 月 31 日
审核: 丁 娟 签名:  日期: 2019-12-31	
签发: 韩美丽 签名:  日期: 2019-12-31	
备注: 1. 变更情况: 见附页 2. 原 CCC 认可报告编号: C-040-12B1583-S; 3. 出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4. 原 CCC 证书编号: 2002010304022835; 5. 此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	