



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证

试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:




申请编号: A2019CCC0304-3292878
(任务编号)

产品名称: 交流接触器

型 号: CDC6-265, CDC6-265N

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 交流接触器 型 号: CDC6-265,CDC6-265N 商 标: / 样品数量: 21 台 样品来源: 工厂送样 收样日期: 2019-11-25 完成日期: 2019-12-25	委托人: 德力西电气有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产者: 德力西电气有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区 生产企业: 德力西电气有限公司 生产企业地址: 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技 工业园区
试验结论: 依据 GB/T 14048.4-2010 检验合格	
本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明: CDC6-265, CDC6-265N Ui:1000V;Uimp:8kV; Ith:315A; Ue:AC220/230V,AC380/400V,AC660/690V; Ie:265A(AC220/230V, AC380/400V),170A(AC660/690V); Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V,240V,380V/400V,415V,440V/50/60Hz; DC24V,48V,110V,220V,AC/DC48-132V,50/60Hz;AC/DC100-250V,50/60Hz; 使用类别:AC-3,AC-4; 极数:3P; 配用的辅助触头:挂装 FD6 两极或四极辅助触头组(2008010305285124) Ith:10A;Ui:690V;Uimp:6kV; AC-15: Ue/Ie:AC380V/0.95A; DC-13: Ue/Ie:DC220V/0.15A.	
主检: 朱文华 签名:  日期: 2020-03-02	 (检测机构名称专用章) 2020 年 03 月 02 日
审核: 尤雪元 签名:  日期: 2020-03-02	
签发: 陈 源 签名:  日期: 2020-03-02	
备注: 1.变更情况: 见附页 2.原 CCC 认可报告编号: C-040-12B1579-S; 3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司; 4.原 CCC 证书编号: 2002010304022833; 5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。	