



# 产品认证证书

证书编号：CQC2017010307967413

## 申请人名称及地址

德力西（芜湖）网络科技有限公司  
安徽省芜湖县安徽新芜经济开发区（德力西电气（芜湖）有限公司内）

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDBH-125; Ui:500V; Uimp:4kV; Ue:AC230V(1P,2P),AC400V(2P,3P,4P); Ie:63A,80A,100A,125A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:7.5kA; Icu:10kA; 使用类别:A; 极数:1P,2P,3P,4P; 适用于隔离。

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年02月07日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>