



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022824

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CDC1-25: Ui:690V; Ith=40A; AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC380V/22A,AC660V/13A;
Us:36V,110V,127V,220V,380V; 3P 辅助触头: AC-15: Ue/Ie:AC380V/1.2A; DC-13:
Ue/Ie:DC220V/0.14A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>