



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010304260279

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CDC6-1000、CDC6-1250;Us:AC: 110V (50-60Hz)、127V (50-60Hz)、220-230V (50-60Hz)、380-400V (50-60Hz)  
Ie: AC-1:Ith:1000A/1250A; 极数: 3P; CDC6-1000: AC-1: Ue: 690V Ie: 1000A Pe:1030kW;CDC6-1250: AC-1: Ue:  
690V Ie: 1250A Pe:1270kW;配用的辅助电路:(证书号: 2008010305285124):Ith:10A;AC-15:Ue:AC380V;Ie:0.95A;  
DC-13:Ue:DC220V;Ie:0.15A

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2023年08月30日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>