



# 产品认证证书

证书编号：CQC2019010302189233

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

CDF1-100; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 100A; Ue: AC230V/AC440V; Ie: 50A、63A、80A、100A; Icw: 2kA/1s; Icm(峰值): 2.84kA; AC-23A; 3P; IP65 (带防护外壳产品)

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

## 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年05月27日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>