



产品认证证书

证书编号：CQC2019010302189234

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

隔离开关

CDF1-150; Ui: 690V; Uimp: 8kV; Ith: 150A; Ue: AC230V/AC440V; Ie: 125A、150A; Icw:
2kA/1s; Icm(峰值): 2.84kA; AC-23A; 3P; IP65 (带防护外壳产品)

产品标准和技术要求

GB/T14048.3-2017

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2024年05月27日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>