



产品认证证书

证书编号：CQC2003010307086619

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM1-1250; Ui:800V;Ue:AC400V;Ie:700A,800A,1000A,1250A;过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类;Ics:45kA;Icu:85kA;3P;配用的辅助触头:AC-15:Ue/Ie:AC380V/3A,AC220V/6A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.2A;型号详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 2 页 共 2 页

证书编号: CQC2003010307086619

纸 号:

2) D 表示电动操作, Z 表示旋转式手柄操作, 手柄直接操作无代号

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆 楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>