



产品认证证书

证书编号：CQC2015010307783670

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

剩余电流动作断路器

CDM3L-250S/2300; Ui:800V; Ue:AC230V; In:100A、125A、140A、160A、180A、200A、225A、250A; 过电流脱扣器类型:热磁式; Ics:21kA, Icu:35kA; I Δ n:30mA/100mA/300mA/500mA 任选三档分级调节/AC型; 漏电脱扣器类型:电子式; I Δ m:25%Icu; 使用类别:A; 2P

产品标准和技术要求

GB/T14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求,特发此证。

发证日期:2020年04月27日 有效期至:2024年11月14日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任:_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>