



产品认证证书

证书编号：CQC2002010307022078

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM10-250, CDM10-250T; Ui:690V; Uimp:6kV; Ue:AC400V; In:100A, 120A, 140A, 150A, 170A, 200A, 250A; 过电流脱扣器
类型:热磁式,电磁式; Ics:10kA, Icu:20kA; 使用类别:A类; 极数:3P; 不适用于隔离用; 配用的辅助触头(1NO1NC):
Ui:400V; Uimp:2.5kV; Ith:2A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年07月08日 有效期至: 2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月27日

主任: _____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

