



产品认证证书

证书编号：CQC2002010307022079

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

塑料外壳式断路器

CDM10-600; Ui:690V;Uimp:6kV; Ue:AC400V; In:200A,250A,300A,350A,400A,500A,600A; 过电流脱扣器类型:热磁式,电磁式; lcs:12.5kA,lcu:25kA; 使用类别:A类;极数:3P;不适用于隔离用; 配用的辅助触头(1NO1NC): Ui:400V;Uimp:2.5kV;lth:2A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.4A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A. 型号解释详见附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2008

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010307022079

纸 号：

型号的解释：


CD M 10 - 600 / □ □ □
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ① 企业专用代号
- ② 塑料外壳式断路器
- ③ 设计序号
- ④ 壳架等级的最大额定电流
- ⑤ 极数（3：三极）
- ⑥ 脱扣器方式及附件代号（见表 1）
- ⑦ 用途代号（无代号：配电保护用，2：电动机起动保护用）

表 1

附件名称	无附件	报警触头	分励脱扣器	辅助触头	欠压脱扣器	分励脱扣器辅助触头	分励脱扣器欠压脱扣器	二组辅助触头	欠压脱扣器辅助触头
代号									
电磁脱扣器	200	208	210	220	230	240	250	260	270
热磁脱扣器	300	308	310	320	330	340	350	360	370

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>