



# 产品认证证书

证书编号：CQC2012010307552341

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

电动机断路器

CDP6-32; Ui:690V; Ue:230V/240V,400V/415V,690V; In:0.1A~0.16A,0.16A~0.25A,0.25A~0.4A,0.4A~0.63A,0.63A~1A,1A~1.6A,1.6A~2.5A,2.5A~4A,4A~6.3A,6A~10A,9A~14A,13A~18A,17A~23A,20A~25A,24A~32A;过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10A;0.1~0.16,0.16~0.25,0.25~0.4,0.4~0.63,0.63~1,1~1.6;Ics=Icu:100kA(230V/240V,400V/415V,690V),1.6~2.5,2.5~4,4~6.3,6~10;Ics=Icu:100kA(230V/240V,400V/415V),Icu:3kA(690V)Ics:2.25kA(690V),9~14,13~18;Ics=Icu:100kA(230V/240V),Icu:15kA(400V/415V),Ics:7.5kA(400V/415V),Icu:3kA(690V)Ics:2.25kA(690V),17~23,20~25;Ics=Icu:50kA(230V/240V),Icu:15kA(400V/415V),Ics:6kA(400V/415V),Icu:3kA(690V),Ics:2.25kA(690V),24~32;Ics=Icu:50kA(230V/240V),Icu:10kA(400V/415V),Ics:5kA(400V/415V),Icu:3kA(690V),Ics:2.25kA(690V);3P

## 产品标准和技术要求

GB/T 14048. 2-2008;GB/T 14048. 4-2010

## 认证模式

产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462141-2019;CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月08日 有效期至：2025年07月08日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任： 

# 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>