

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307001724

德力西电气有限公司（生产者） 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

德力西电气有限公司（生产者） 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称： 德力西电气有限公司
生产者地址： 浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
依据的强制性产品认证规则： CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称： 电动机断路器
产品系列、型号、规格： (见附件)
依据的标准： GB/T 14048.2-2008;GB/T 14048.4-2010
生产企业名称： 德力西电气有限公司
生产企业地址： 浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

联系人： 郭建权
电话： 400-826-8008
电子邮箱： ccc@delixi-electric.com
指定签字人：

自我声明时间： 2020-08-26
自我声明地点： 温州
生产者签章：

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307001724

产品系列、型号、规格:

CDP9i-32; Ui:690V;Ue:230V/240V,400V/415V,690V;In:0.1A~0.16A,0.16A~0.25A,0.25A~0.4A,0.4A~0.63A,0.63A~1A,1A~1.6A,1.6A~2.5A,2.5A~4A,4A~6.3A,6A~10A,9A~14A,13A~18A,17A~23A,20A~25A,24A~32A;过电流脱扣器类型:热磁式;使用类别:A类;脱扣级别:10A;0.1~0.16,0.16~0.25,0.25~0.4,0.4~0.63,0.63~1,1~1.6;Ics=Icu:100kA(230V/240V,400V/415V,690V);1.6~2.5,2.5~4,4~6.3,6~10;Ics=Icu:100kA(230V/240V,400V/415V),Icu:3kA(690V);Ics:2.25kA(690V),9~14,13~18;Ics=Icu:100kA(230V/240V),Icu:15kA(400V/415V);Ics:7.5kA(400V/415V);Icu:3kA(690V);Ics:2.25kA(690V);17~23,20~25;Ics=Icu:50kA(230V/240V);Icu:15kA(400V/415V);Ics:6kA(400V/415V),Icu:3kA(690V);Ics:2.25kA(690V);24~32;Ics=Icu:50kA(230V/240V),Icu:10kA(400V/415V);Ics:5kA(400V/415V),Icu:3kA(690V);Ics:2.25kA(690V);3P

联系人: 郭建权
电话: 400-826-8008
电子邮箱: ccc@delixi-electric.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2020-08-26
自我声明地点: 温州
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。