



产品认证证书

证书编号：CQC2010010303442626

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

接触器式继电器

CDZ6; Ith:10;Uimp:6kV;Ue:690V;AC-15;Ue:AC220V/230V/240V;Ie:1.6A;
Ue:AC380V/400V;Ie:0.95A;DC-13;Ue:DC220V/230V/240V;Ie:0.27A;防护等级:IP20;型号解释详见
附件

产品标准和技术要求

GB/T 14048.5-2017

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年07月16日 有效期至：2025年07月16日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2020年04月27日

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

