



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022041

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJ20-25 Ith:32A;Ui:690V;AC-1:Ue/Ie:AC220V/AC380V/AC660V/32A; AC-3,AC-4:Ue/Ie:AC220V/
AC380V/25A,AC660V/14.5A; Us:AC24V,AC36V,AC110V,AC127V,AC220V,AC380V;3P; 配用的辅助触头
(2NO2NC):Ith:10A; AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.26A,AC220V/0.45A,AC127V/0.8A;
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.14A,DC110V/0.27A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>