



# 产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022037

**申请人名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**制造商名称及地址**

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**生产企业名称及地址**

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

**产品名称和系列、规格、型号**

**交流接触器**

CJ20-630 Ith:630A;Ui:690V;AC-1,AC-2,AC-3: Ue/Ie:AC220V/AC380V/630A,AC660V/400A;  
AC-4:Ue/Ie:AC220V/AC380V/500A,AC660V/320A; Us:AC110V,AC127V,AC220V,AC380V;3P; 配用的辅助触头  
(4NO2NC,3NO3NC,2NO4NC): Ith:16A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/1.3A,AC220V/2.3A,AC127V/4.0A;  
DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.27A,DC110V/0.6A

**产品标准和技术要求**

GB/T14048. 4-2010

**认证模式**

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>