



产品认证证书

证书编号：CQC2003010304029012

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX1-16,CJX1-22,CJX1-16N,CJX1-22N,CJX1-16Z,CJX1-22Z;
Ui:660V;Ith:30A;CJX1-16,CJX1-16Z:Ue/Ie:AC-3:AC220V/16A,AC380V/16A,AC660V/12.2A;CJX1-22,CJX1-22Z:Ue/Ie:AC-3:AC220V/22A,AC380V/22A,AC660V/12.2A;CJX1-16N:Ue/Ie:AC-4:AC220V/7.7A,AC380V/7.7A,AC660V/7.7A;CJX1-22N:Ue/Ie:AC-4:AC220V/8.5A,AC380V/8.5A,AC660V/8.5A;Us:50Hz:AC12V,24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,440V,660V(CJX1-16,CJX1-16N,CJX1-22,CJX1-22N),50/60Hz:AC12V,24V,36V,48V,110V,127V,220V,380V,440V,660V(CJX1-16,CJX1-16N,CJX1-22,CJX1-22N);DC12V,24V,36V,48V,110V,220V(CJX1-16Z,CJX1-22Z);3P;配用的辅助触头(1NO,1NO1NC,2NO,2NO2NC);Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC250V/0.13A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任： 

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>