



# 产品认证证书

证书编号：CQC2003010304029026

## 申请人名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

### 交流接触器

CJX1-110,CJX1-140,CJX1-110N,CJX1-140N Ui:660V;lth:160A;CJX1-110:  
Ue/le:AC-3:AC220V/110A,AC380V/110A,AC660V/110A;  
CJX1-140:Ue/le:AC-3:AC220V/140A,AC380V/140A,AC660V/110A;  
CJX1-110N:Ue/le:AC-4:AC220V/54A,AC380V/54A,AC660V/54A;  
CJX1-140N:Ue/le:AC-4:AC220V/68A,AC380V/68A,AC660V/68A; Us:AC36V,48V,110V,220V,380V;3P; 配用的辅助触  
头(2NO2NC,4NO4NC):lth:10A; AC-15:Ue/le:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/le:DC250V/0.13A

## 产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

## 认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>