



产品认证证书

证书编号：CQC2003010304029028

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX1-170,CJX1-205,CJX1-170N,CJX1-205N CJX1-170:Ui:660V;lth:210A;
Ue/le:AC-3:AC220V/170A,AC380V/170A,AC660V/170A; CJX1-205:Ui:1000V;lth:220A;
Ue/le:AC-3:AC220V/205A,AC380V/205A,AC660V/170A; CJX1-170N:Ui:660V;lth:210A;
Ue/le:AC-4:AC220V/75A,AC380V/75A,AC660V/75A; CJX1-205N:Ui:1000V;lth:220A;
Ue/le:AC-4:AC220V/96A,AC380V/96A,AC660V/96A; Us:AC36V,110V,127V,220V,380V;3P; 配用的辅助触头
(2NO2NC,4NO4NC):lth:10A; AC-15:Ue/le:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/le:DC250V/0.13A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>