



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022830

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-18,CJX2-18N(型号解释详见附件);

lth:32A;Ui:690V;AC-3,AC-4;CJX2-18:AC-3:Ue/Ie:AC380V/18A;AC660V/12A;CJX2-18,CJX2-18N:AC-4:Ue/Ie:AC380V/7.7A;AC
660V/3.8A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,380/400V;3P;IP20;配用的辅助触
头:lth:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A;Ue/Ie:AC380V/0.95A;DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录


第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC2002010304022830

纸 号：

型号的解释：

CJX 2 - 18 □ □



辅助触头类别代号：“10”表示一常开辅助触头，“01”表示一常闭辅助触头，“20”表示两常开辅助触头，“02”表示两常闭辅助触头，“11”表示一常开一常闭辅助触头
 常规:省略不写, N:可逆式交流接触器
 AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示
 设计序号
 交流接触器

注：此附录与证书同时使用时有效。

主任： 陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>