



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022831

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司 (V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-40,CJX2-40N,CJX2-50,CJX2-50N,CJX2-65,CJX2-65N; Ith:60A
(CJX2-4011,CJX2-40N22),80A(CJX2-5011,CJX2-50N22,CJX2-6511,CJX2-65N22);
Ui:690V;Ue/Ie:AC-3:CJX2-4011:380V/40A,660V/34A;CJX2-5011:380V/50A,660V/
39A;CJX2-6511:380V/65A,660V/42A;AC-4:CJX2-4011,CJX2-40N22:380V/
18.5A,660V/9A;CJX2-5011,CJX2-50N22:380V/24A,660V/12A;CJX2-6511,
CJX2-65N22:380V/28A,660V/14A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220V/230V, 380V/400V;3P;IP20;配用的辅助触
头:Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:220V/1.6A,380V/ 0.95A;DC-13:Ue/Ie:220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录


第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2002010304022831

纸 号:

型号的解释:

CJX 2 - □ □ □



“11”表示一常开一常闭辅助触头, “22”表示二常开二常闭辅助触头

常规:省略不写, N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示

设计序号

交流接触器

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>