



产品认证证书

证书编号：CQC2002010304022060

申请人名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

交流接触器

CJX2-80,CJX2-80N,CJX2-95,CJX2-95N; Ith:125A;Ui:690V;AC-3,AC-4;CJX2-80:
AC-3:Ue/Ie:AC380V/80A;AC660V/49A;AC-4:Ue/Ie:AC380V/37A;AC660V/17.3A;
CJX2-80N:AC-4:Ue/Ie:AC380V/37A;AC660V/17.3A;CJX2-95:AC-3:Ue/Ie:AC380V/
95A;AC660V/55A;AC-4:Ue/Ie:AC380V/44A;AC660V/21.3A;CJX2-95N:AC-4:Ue/
Ie:AC380V/44A;AC660V/21.3A;Us:AC24V,36V,48V,110V,127V,220/230V,380/ 400V;3P;IP20;配用的辅助触
头:Ith:10A;AC-15:Ue/Ie:AC220V/1.6A;380V/0.95A; DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048. 4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。
发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



产品认证证书

附 录


第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC2002010304022060

纸 号:

型号的解释:

CJX 2 - □ □ □



“11”表示一常开一常闭辅助触头, “22”表示二常开二常闭辅助触头

常规:省略不写, N:可逆式交流接触器

AC-3 使用类别下 380V 时额定工作电流值表示

设计序号

交流接触器

注: 此附录与证书同时使用时有效。

主任: 陆楠

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路 188 号 9 区 100070

<http://www.cqc.com.cn>