



产品认证证书

证书编号：CQC2018010309038645

申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

制造商名称及地址

德力西电气有限公司
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

产品名称和系列、规格、型号

热继电器

CDR6i-25; Ui: AC690V; Ue: AC690V; Ie: 0.1~0.16A、0.16~0.25A、0.25~0.4A、0.4~0.63A、0.63~1.0A、1.0~1.6A、1.6~2.5A、2.5~4.0A、4.0~6.0A、5.5~8.0A、7.0~10A、9.0~13A、12~18A、17~25A; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用的
辅助触头: 1NO, 1NC; Ith=5A; AC-15: Ue/Ie: 380V/0.95A, 220V/1.64A; DC-13: Ue/Ie: DC220V/0.15A

产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年06月23日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：_____

陆梅

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>