



# 产品认证证书

证书编号：CQC2018010309038644

## 申请人名称及地址

德力西电气（芜湖）有限公司  
安徽省芜湖市芜湖机械工业园

## 制造商名称及地址

德力西电气有限公司  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 生产企业名称及地址

德力西电气有限公司(V010114)  
浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区

## 产品名称和系列、规格、型号

热继电器

CDR6i-38; Ui: 690V; Ue: AC690V; Ie: 23-32A, 30-40A; 脱扣级别: 10A; 3P; 配用的辅助触头: 1NO, 1NC; Ith=5A; Ue/Ie: AC-15: AC380V/0.95A, 220V/1.64A; DC-13: DC220V/0.15A

## 产品标准和技术要求

GB/T14048.4-2010

## 认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求，特发此证。

发证日期：2020年04月27日 有效期至：2022年07月11日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：\_\_\_\_\_

陆楠

## 中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>